



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Znak sprawy PUK/PN/05/F/2020

Hajnówka. 12.05.2020r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka
tel./fax. 85 6823032/ 85 6822357
e-mail: sekretariat@puk-hajnowka.pl
http://www.puk-hajnowka.pl

Do wszystkich uczestników
postępowania przetargowego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Budowa trzech nowych, niezależnych, kompletnych i sprawnie działających elektrowni fotowoltaicznych (pod klucz) wraz z podłączeniem ich do sieci, w budynkach będących własnością Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie miasta Hajnówka w województwie podlaskim”, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 535626-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1846), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania i modyfikuje treść SIWZ.

Pytanie: W Załączniku nr 6a w sekcji wymogów dotyczących inwerterów Zamawiający powinien wykazać, że posiadają one certyfikat IEC 61730 oraz IEC 61215.

Tymczasem normy te odnoszą się do modułów fotowoltaicznych, a nie inwerterów. W związku z tym nie ma możliwości przedstawienia takich dokumentów dla tych urządzeń.

Czy w związku z tym dopuszczają Państwo pominięcie tego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka, w/w certyfikaty należy przedłożyć dla modułów fotowoltaicznych (zgodnie z wymogiem pkt 6)

W związku z powyższym Zamawiający w zał. 6a - Minimalne wymogi techniczno-użytkowe stawiane oferowanym przez Wykonawcę materiałom, urządzeniom i technologii wykonania przedmiotu zamówienia, wykreśla w tabeli pkt 26.

Składając ofertę należy wykreślić pkt 26 lub wpisać „nie dotyczy”.

26	Certyfikat IEC 61730, 61215, CE	Wymagane
----	---------------------------------	----------	-------	-------

Z poważaniem

PREZES

mgr inż. Jarosław Kot